



# COMUNE DI SCANDIANO

Prot. 20096/2020 del 25/09/2020

Nido I Briganti  
Via dei Cipressi 1  
42019 Scandiano

**Oggetto:** Rilascio autorizzazione al funzionamento sezione Nido d'Infanzia I Briganti

Vista la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000"

Vista la Deliberazione Assembleare n° 1564 del 16/10/2017 avente per oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione";

Vista la Delibera della Giunta Comunale di Scandiano n° 156 del 06/08/2020 avente per oggetto Aggiornamento della Commissione Tecnica Distrettuale ai sensi della L.R. 19/2016 "servizi educativi per la prima infanzia. abrogazione della l.r. n. 1 del 10 gennaio 2000" individuata con delibera di Giunta Comunale n°47 del 26/02/2020.

Vista la relazione della Commissione Tecnica Distrettuale, il cui sopralluogo è avvenuto in data 13/8/2020, allegata alla presente nota e conservata agli atti d'ufficio, sottoscritta da ognuno dei commissari presenti,

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".


Visto lo Statuto Comunale.


## AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO

Il Nido d'Infanzia "I Briganti", sito in Scandiano Via Cipressi 1, nel rispetto dei seguenti parametri:

- Numero massimo di bambini ospitati: 20 di età compresa fra i 12 mesi e i 36 mesi
- Orario di apertura del servizio all'utenza: 7.30/16.00 con eventuale erogazione del servizio di tempo prolungato in caso di richiesta da parte delle famiglie

IL SINDACO





e prescrizioni:

- **tempi: entro il 31 dicembre 2020**
  1. Si richiede di girare la porta del bagno bambini nel senso dell'esodo previsto con una uscita di sicurezza nella stanza su cui insiste il bagno
  2. Per facilitare l'esodo in caso di emergenza tutte le porte dei bagni e dalle sezioni dei bambini devono essere indirizzate nel verso della uscita di emergenza individuata per quell'area.
  3. Si richiede di limitare l'apertura verso l'interno della ante delle finestre con l'ausilio di catenelle tali da rendere difficile contatti involontari ed infortuni.
  4. Devono essere presenti in struttura i registri di controllo dei principali impianti elettrici (emergenza, impianto generale, messa a terra) così come deve esse presente il registro controllo estintori
  5. Si richiede di mantenere adeguatamente gli arredi esterni in legno per eliminare eventuali pericoli derivanti da schegge o asperità.
  6. rendere visibile il punto di raccolta
- **tempi: entro il 31 agosto 2021**
  1. Come da planimetria allegata il bagno bambini della sezione dovrà prevedere un antibagno
  2. I giochi in legno da esterno devono essere mantenuti e protetti con pavimentazione anti trauma quando l'altezza superi i 60 cm

La presente autorizzazione ha validità sette anni e la domanda di rinnovo deve essere presentata al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza del titolo accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Si ricorda l'obbligo di comunicare preventivate all'amministrazione comunale qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione.

Distinti saluti.

Scandiano lì 25/09/2020

Il Rappresentante legale del Comune  
(firmato digitalmente)  
Matteo Nasciuti